

Große kreisangehörige Stadt



BAUPROJEKT ILMENAU
Goethe-Planungs-GmbH
und Universitätsstadt
Eingegangen

Stadt Ilmenau

01. JUNI 2021

Bürgermeisterin

		167
--	--	-----

Stadtverwaltung Ilmenau · Am Markt 7 · 98693 Ilmenau

E-Mail: vb@ilmenau.de
De-Mail: info@ilmenau.de-mail.de
Bearbeiter: Herr Ilg
Telefon: 03677 600-8140
Telefax: 03677 600-230
Ihr Zeichen:
Unser Zeichen: A000-mil
Ident-Nr.:
Datum: 21.05.2021

Bauprojekt Ilmenau Planungs GmbH
Planungsbüro für Hochbau, Tiefbau,
Landschaftsplanung
Ludwig-Jahn-Straße 6b
98693 Ilmenau

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 27 der Stadt Ilmenau „Naturcamp Lenkgrund Frauenwald“

Sehr geehrte Frau Schönfeld,

hiermit nehmen wir Bezug auf Ihre E-Mail vom 18.05.2021.

Auszug aus dem Vorentwurf:

„Die Trinkwasserversorgung erfolgt über einen zu errichtenden Brunnen auf dem Grundstück sowie durch Nutzung der Quelle (inkl. Bau einer Zisterne).
Für die geplante Bebauung ist der Löschwasserbedarf nach DGWW W 405 Tabelle 1 bereitzustellen. Für das ausgewiesene Sondergebiet zur Nutzung als Naturcamp ist eine Löschwasserversorgung von mindestens 48 m³/h über einen Zeitraum von 2 Stunden sicherzustellen. Die Löschwasserbereitstellung erfolgt über Zisternen im Plangebiet sowie durch eine Entnahme aus dem Teich südöstlich des Plangebiets (Entfernung ca. 150 m). Die Zugänglichkeit ist gewährleistet.“

Die mindestens sicherzustellende Löschwassermenge von 48 m³/h kann hier angesetzt werden.

Der Bau einer Zisterne für die Löschwasserversorgung auf dem Gelände soll durch den Eigentümer erfolgen.

Hinweise:

- Grundlage für die Errichtung: DIN 14230- Unterirdische Löschwasserbehälter
- Befüllung mit Regenwasser statt mit Trinkwasser, dem Behälter einen mechanischen Filter vorschalten
- ausreichende Dimensionierung (96 m³)
- Zugänglichkeit Merkblatt Anforderungen an Flächen für die Feuerwehr in Thüringen

Mit freundlichen Grüßen

Beate Misch
Bürgermeisterin

Sparkasse Arnstadt-Ilmenau
IBAN DE38840510101120000412
BIC/SWIFT HELADEF1ILK

Commerzbank AG
IBAN DE04820400000500007000
BIC/SWIFT COBADEFFXXX

Deutsche Bank AG
IBAN DE09820700000440204602
BIC/SWIFT DEUTDE33XXX

vr bank Südthüringen eG
IBAN DE02840948145501515136
BIC/SWIFT GENODEF1SHL



Stadt Ilmenau

Postanschrift:
Stadtverwaltung Ilmenau · Am Markt 7 · 98693 Ilmenau

Stadtverwaltung Ilmenau
Stadtbauamt
Stadtplanung
Fr. Jung

Amt: **Vorbeugender Brandschutz**
Hausanschrift : Weimarer Straße 1d
De-Mail: info@ilmenau.de-mail.de
E-Mail: vb@ilmenau.de
Bearbeitung: Herr Ilg
Telefon: 03677 600-8140
Telefax: 03677 600-200
Ihr Zeichen:
Unser Zeichen: 371-135-
Ident-Nr.: 352968
Datum: 28.11.2022

Stellungnahme

Bauvorhaben: V27 "Naturcamp Lenkgrund Frauenwald"

Bauort: Lenkgrund, 98694 Ilmenau OT Frauenwald

Sehr geehrte Frau Jung,

gegen das o. g. Bauvorhaben bestehen aus der Sicht des Brandschutzes keine grundsätzlichen Bedenken.

Die in den Antragsunterlagen dargestellte Zufahrt, Aufstell- und Bewegflächen müssen den Forderungen der ThürBO § 5 sowie der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken (Staatsanzeiger Nr.10/2000 Seite 500) entsprechen.

Die Stellungnahme vom 21.05.2021 gilt weiterhin.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag



Mathias Ilg
Vorbeugender Brandschutz